

### Primärenergiefaktor fp

berechnet nach FW 309-1:2023, nach § 22 Abs. 2 GEG	0,26
nach Kappung und EE-Bonus, nach § 22 Abs. 3 GEG	0,20

### Emissionsfaktor CO<sub>2</sub>-Äquivalent fCO<sub>2eq</sub>

berechnet nach FW 309-1:2023, nach Anlage 9 Nr. 1c GEG	25,5 g <sub>CO<sub>2eq</sub></sub> /kWh
--	---

### Energiedaten Wärmenetz 2023

	MWh/a	Relativ
Netzeinspeisung Kessel 1	1.204,20	51,04%
Netzeinspeisung Kessel 2	1.155,00	48,96%
Gesamte Netzeinspeisung	2.359,20	100,00%
Wärmeabgabe (Wärmebedarf Anschlussnehmer)	1.644,45	69,70%
Netzverluste	714,75	30,30%

### Erzeugungsmix Fernwärmenetz Tettenhausen 2023

Die beiden Kessel des Heizkraftwerkes Tettenhausen werden zur 100 % mit Hackschnitzel betrieben

### Versorgungsstruktur 2023

Trassenlängen Hauptversorgungs- und Hausanschlussleitungen:	8,25 km
Anzahl der versorgten Fernwärmeanlagen:	83 Stück
Installierte thermische Vertragsleistung:	1,04 MW